



SI-II.2601.22.2022

Olsztyn, 28.03.2022 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SI-II.2601.22.2022

Dotyczy: zapytania ofertowego na **przeгляд zasilacza UPS wraz z wymianą baterii.**

Pytanie Wykonawcy, które wpłynęło drogą e-maili w dniu 25 marca br.:

Pytanie:

„Czy dopuszczają Państwo także oferty na akumulatory o minimalnie mniejszej pojemności np. 40 Ah które są takich samych wymiarów ? Kiedy planują Państwo przeprowadzenie serwisu?”

Odpowiedź:

Dostarczone akumulatory powinny mieć te same parametry co aktualnie zamontowane (OPZ). Zamawiający nie dopuszcza zamiany pojemności akumulatorów. Maksymalny termin realizacji usługi to 14 dni od dnia przyjęcia zamówienia.